

CAJAS ICT

REGISTRO DE TERMINACIÓN DE RED REGISTRO SECUNDARIO



DOCUMENTACIÓN NORMATIVA

DIRECTIVA DE BAJA TENSIÓN 2014/35/CE

EN 62208 - Envoltentes vacíos para conjuntos de aparata de baja tensión - Reglas generales (IEC 62208)

Real Decreto 346/2011 - por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cajas metálicas, con marco y puerta en aluminio
- Placa de montaje en MDF
- Clase I aislamiento
- Incluye accesorios para protección de tierra
- Aplicaciones de Empotrar y a Superficie
- Ventilación por convección natural

PROTECCIÓN DE TIERRA



CAJAS REGISTRO DE TERMINACIÓN DE RED

Código	Aplicación	DIM LxAxP (mm)	IP / IK	Pretoquelados Topes	Pretoquelados Laterales	Cierre Incluido
00087610	EMP	600x500x80	IP42 / IK07	5 x Ø33	3 x Ø33	Cierre giro plástico plano (0021008)
00087612	SUP	600x500x80	IP42 / IK07	5 x Ø21	3 x Ø21	

CAJAS REGISTRO SECUNDARIO

Código	Aplicación	DIM LxAxP (mm)	IP / IK	Pretoquelados Topes	Pretoquelados Laterales	Cierre Incluido
00087640	EMP	450x450x150	IP32 / IK07	6 x Ø51 12 x Ø26	6 x Ø51	Cerradura triangular plástica con llave (00206)
00087642	SUP	450x450x150	IP32 / IK07	6 x Ø51 12 x Ø26	6 x Ø51	
00087650	EMP	500x700x150	IP32 / IK07	7 x Ø51 13 x Ø26	7 x Ø51	
00087652	SUP	500x700x150	IP32 / IK07	7 x Ø51 13 x Ø26	7 x Ø51	
00087660	EMP	550x1000x150	IP32 / IK07	8 x Ø51 15 x Ø26	8 x Ø51	
00087662	SUP	550x1000x150	IP32 / IK07	8 x Ø51 15 x Ø26	8 x Ø51	